

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0036**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: BRANDSKYDD
RensluckorBBR 5, 6
BSAB: QL**RENSLUCKOR, HRL EI15, HRL EI30 OCH HRL EI60****Innehavare**C. HALLSTRÖMS VERKSTÄDER AB, Box 47, 830 44 NÄLDEN
Tel 0640-176 00, fax 0640-176 10.**Produkt**Rensluckor HRL EI15, HRL EI30, HRL EI60 av stål med isolering av stenull.
Luckornas uppbyggnad framgår av tillhörande handlingar.**Avsedd användning**

Renslucka i ventilationskanal.

Godkännande

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Installationer, allmänt, material och utförande	6:24
Luftbehandlingsinstallation, allmänt	5:651
Brandteknisk klass EI15/E60, EI30/E90, EI60/E90*	5:221

* Produkt betecknad	Brandteknisk klass
HRL EI15	EI15, E60
HRL EI30	EI30, E90
HRL EI60	EI60, E90

- För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):
2. Säkerhet i händelse av brand
 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö


Giltighetstid

Beslutsdatum 2002 09 30. Dnr 864/02. Typgodkännandet gäller t o m 2007 09 30.

Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nummer, daterat 1996 10 29, Dnr 141/96.
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB


Eilert Westerberg

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2002 09 30
Bilaga 2	Produktmärkning	2002 09 30
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2002 09 30
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2002 09 30

**SWEDCERT**