

**TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0036****MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**

SAKORD: BRANDSKYDD

Luftbehandlingsystem, Rensluckor

BBR 1, 5, 6

BSAB: QL

**RENSLUCKOR, HRL EI15, HRL EI30 OCH HRL EI60****Innehavare**

C. HALLSTRÖMS VERKSTÄDER AB, Näldenvägen 23, 830 44 NÄLDEN  
Tel 0640-176 00, fax 0640-176 20.

**Produkt**

Rensluckor HRL EI15, HRL EI30, HRL EI60 av stål med isolering av stenull.  
Luckornas uppbyggnad framgår av tillhörande handlingar.

**Avsedd användning**

Renslucka i ventilationskanal.

**Godkännande**

Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Typgodkännande och tillverkningskontroll	1:4
Installationer, allmänt, material och utförande	6:254
Brandskydd, Luftbehandlingsinstallation, allmänt	5:651
Brandteknisk klass EI15/E60, EI30/E90, EI60/E90*	5:221

* Produkt betecknad	Brandteknisk klass
HRL EI15	EI15, E60
HRL EI30	EI30, E90
HRL EI60	EI60, E90

- För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§  
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):
2. Säkerhet i händelse av brand
  3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

**Giltighetstid**

Beslutsdatum 2007 10 01. Dnr 106/07. Typgodkännandet gäller t o m 2012 10 01.


Detta typgodkännandebevis ersätter tidigare bevis med samma nummer, daterat 2002 09 30, Dnr 864/02.  
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till Swedcert om utförd tillverkningskontroll.

Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran enligt BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

  
Bertil Wolgast  
VD

Bilaga 1 Tillhörande handlingar 2007 10 01  
Bilaga 2 Produktmärkning 2007 10 01  
Bilaga 3 Kontrollanvisningar 2007 10 01  
Bilaga 4 Bedömningsunderlag 2007 10 01

  
Rozalia Gyarmati  
Tekniskt ansvarig

**SWEDCERT**